



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)
ЕНИСЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

пр. Мира, д. 36, Красноярск, 660049
Телефон: (391)227-53-38, Факс: (391)227-33-97, E-mail: krsk@enis.gosnadzor.ru <http://enis.gosnadzor.ru/>
ОКПО 97614223, ОГРН 1062466153342, ИНН/КПП 2466144107/246601001

ПРЕДПИСАНИЕ № 15/013-Э

Законному представителю,
директору Краевого
государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения
«Назаровская школа»
Кравцова Л.Г.

«09» февраля 2021 г.
дата составления предписания

Красноярский край, г. Назарово,
ул. Клубная, 4

место нахождения юридического лица

Мной, государственным инспектором Западного территориального отдела Енисейского управления Ростехнадзора Гусенковым Владимиром Юрьевичем _____

(должность Ф.И.О.)

В период времени с 03.02.2021 по 09.02.2021 года, на основании распоряжения Енисейского управления Ростехнадзора от 28.01.2021 №РП-361-309-о проведена проверка выполнения мероприятий, предусмотренных п.п.1-4 ранее выданного предписания №15/073/2-Э от 17.05.2018г., срок исполнения которого истек 31.12.2021 в отношении Краевого государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Назаровская школа» (далее - КГБОУ «Назаровская школа»).

Наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя

В целях устранения выявленных при проведении государственного контроля (надзора) нарушений требований безопасности в области энергетического надзора, зафиксированных в Акте проверки КГБОУ «Назаровская школа» от 09.02.2021 № 15/013/РП-361-309-о/2021, на основании части 1 статьи 17 федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», пункта 6.6. Положения о Федеральной службе по экологическому технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 401, пункта 5.7. Положения о Енисейском управлении Федеральной службе по экологическому технологическому и атомному надзору, утвержденного приказом Федеральной службы по экологическому технологическому и атомному надзору от 15.01.2019г. № 13, предписывается:

- принять меры по устранению выявленных нарушений в установленные сроки.

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требования которого нарушено или (и) не соблюдено	Срок устранения нарушения
1	2	3	4
1.	Не проведена реконструкция электрооборудования ВРУ.	п.1.6.1. ПТЭЭП	04.09.2023
2.	Ширина проходов обслуживания в помещении ВРУ не соответствуют требованиям Правил.	п.4.1.23. ПУЭ	04.09.2023
3.	Перенос местоположения помещения ВРУ, выполнено не по проекту.	п.1.3.2. ПТЭЭП	04.09.2023

Нормативная документация:

1. ПТЭЭП - «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 N 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.);
2. ПУЭ - «Правила устройства электроустановок» (утверждены приказом Минэнерго РФ от 8 июля 2002г., №204);

С предписанием ознакомлен:

Директор КГБОУ «Назаровская школа» Кравцова Любовь Георгиевна

—


(подпись)

Сведения об отказе в ознакомлении с предписанием и отказе от подписи предписания: нет

Лицо, вынесшее предписание:

Государственный инспектор Западного территориального отдела Енисейского управления Ростехнадзора Гусенков В.Ю.


(подпись)


Предписание на 2 - х листах для исполнения получено:

Директор КГБОУ «Назаровская школа» Кравцова Любовь Георгиевна

(указать ф.и.о. и должность законного представителя юридического лица/ ИП, иного уполномоченного должностного лица)



"_09_" февраля 2021г.


(подпись)

Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), вправе обратиться с жалобой на действия (бездействия) и решений органов и должностных лиц, принятых в ходе исполнения государственной функции, к вышестоящему должностному лицу Ростехнадзора, либо непосредственно в суд в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.